

**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДОВ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-110 кВ.
Схемы перспективного развития.
Нормы и требования**

**ЭЛЕКТРАЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГАРАДОЎ.
ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ СЕТКІ НАПРУЖАННЕМ 6-110 кВ.
Схемы перспектыўнага развіцця.
Нормы і патрабаванні**

УДК 629.064.5

Ключевые слова: схема электроснабжения, надежность электроснабжения, воздушная линия электропередачи, кабельная линия электропередачи, подстанция, распределительный пункт, центр питания, электроприемник, электрическая нагрузка

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН научно-исследовательским и проектно-изыскательским республиканским унитарным предприятием «Белэнергосетьпроект» (РУП «Белэнергосетьпроект»)

2 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от ... 2021 г. № ...

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 4.04 «Электроснабжение, электросиловое оборудование и электрическое освещение, телефонизация, радиофикация и телефикация»

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Минэнерго, 2021

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства энергетики Республики Беларусь

Издан на русском языке

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДОВ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-110 кВ.
Схемы перспективного развития. Нормы и требования**

**ЭЛЕКТРАЗАБЕСПЯЧЭННЕ ГАРАДОЎ.
ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ СЕТКИ НАПРУЖАННЕМ 6-110 кВ.
Схемы перспектыўнага развіцця. Нормы і патрабаванні**

**MUNICIPAL ELECTRICITY SUPPLY.
6-110 KV ELECTRIC NETWORKS.
Long-term development schemes. Standards and regulations**

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает требования к схемам перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ городов на территории Республики Беларусь, порядку разработки схем или их корректировки.

1.2 Требования настоящего технического кодекса распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электрические сети напряжением 6 кВ и выше городов и поселков городского типа (далее – «городов»).

1.3 Настоящий технический кодекс распространяется на все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан – владельцев электрических сетей.

1.4 Требования настоящего технического кодекса не распространяются на внутриплощадочные электрические сети предприятий, расположенных на территории города.

2 Нормативные ссылки

В техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативно-правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

СН 3.01.03-2020 Планировка и застройка населенных пунктов

СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий

ТКП 183.1-2009 Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии

ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные,

электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний

ТКП 385-2012 (02230) Нормы проектирования электрических сетей внешнего электроснабжения напряжением 0,4–10 кВ сельскохозяйственного назначения

ТКП 609-2017 (33240) Автоматизация распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ

ТКП 611-2017 (33240) Силовые кабельные линии напряжением 6-110 кВ. Нормы проектирования по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена пероксидной сшивки

ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения

ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

ГОСТ 26522-85 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии

ГОСТ 30804.4.7-2013. Совместимость технических средств электромагнитная общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств

ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 33073-2014 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

СТБ 2096-2010 Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии. Общие технические требования

СТБ 2574-2020 Электроэнергетика. Основные термины и определения

П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018 Расчет электрических нагрузок для жилых зданий

Примечания

1 При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по его соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные СТБ 2096, СТБ 2574, ТКП 385, ГОСТ 18311, ГОСТ 19431, ГОСТ 21027, ГОСТ 24291, ГОСТ 26522, ГОСТ 30331.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 автоматическое включение резерва: Автоматическое включение дополнительного источника питания для обеспечения бесперебойной работы электроприемников.

3.1.2 встречное регулирование напряжения: Регулирование, при котором на шинах электростанций и подстанций в часы максимума нагрузки поддерживается повышенное, а в часы минимума нагрузки - пониженное напряжение.

3.1.3 городская агломерация: Группа близко расположенных городов, объединённых тесными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными связями; в её состав могут входить также посёлки городского типа.

3.1.4 группа электроприемников: Совокупность электроприемников, характеризующаяся одинаковыми требованиями к надежности электроснабжения.

3.1.5 концентрированные потребители электроэнергии (концентрированная нагрузка): Потребители электроэнергии с крупными электроприемниками, промышленного или коммунально-бытового назначения, имеющие собственные РП.

3.1.6 опорная подстанция: Электрическая подстанция, с которой дистанционно управляются другие подстанции электрической сети и контролируется их работа.

3.1.7 питающая линия: Линия электропередачи, питающая распределительный пункт от центра питания.

3.1.8 распределенная нагрузка: Нагрузка потребителей электроэнергии сети 10(6) кВ, непосредственно подключенная к шинам 10(6) кВ ЦП.

3.1.9 расчетная нагрузка: Величина ожидаемой активной мощности в данном узле схемы электроснабжения на определенный расчетный период.

3.1.10 РУП-облэнерго: Предприятие электроэнергетики (входящее в состав ГПО «Белэнерго») обеспечивающее производство, транспортировку, распределение и реализацию электрической и тепловой энергии, а также оперативно-диспетчерское управление этими процессами на территории административной области.

3.1.11 центр питания: Для сетей 10(6) кВ – распределительное устройство генераторного напряжения электростанции или распределительное устройство ПС 35 кВ и выше, к которым присоединены линии 10(6) кВ.

3.1.12 эксплуатирующая организация электрических сетей (эксплуатирующая организация): Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, владеющее и использующее объект электроэнергетики на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

3.1.13 электросетевые объекты: Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные устройства и другое оборудование, подключенные к электроэнергетической системе и предназначенные для передачи и распределения электрической энергии.

3.2 Сокращения

АВР – автоматическое включение резерва;
 АВВ – автоматика регулирования возбуждения;
 АРН – автоматика регулирования напряжения;
 АСДТУ – автоматическая система диспетчерского телеуправления;
 АСКУЭ – автоматическая система контроля и учета электроэнергии;
 ВЛ – воздушная линия;
 ГПО – государственное производственное объединение;
 КЛ – кабельная линия;
 ЛЭП – линия электропередачи;
 ПКЭ – показатели качества электроэнергии;
 ПС – (электрическая) подстанция;
 РП – распределительный пункт;
 РУП – республиканское унитарное предприятие;
 ТН – трансформатор напряжения;
 ТНПА – технический нормативный правовой акт;
 ТП – трансформаторная подстанция;
 ТТ – трансформатор тока;
 ЦП – центр питания.

4 Общие положения

4.1 Схема перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города является предпроектным документом, в котором обосновывается техническая необходимость, экономическая целесообразность строительства новых, модернизации и реконструкции существующих электрических сетей 6-110 кВ, средств их эксплуатации и управления с целью качественного, надежного электроснабжения потребителей.

4.2 Городские электрические сети должны удовлетворять требованиям [1], соответствующих строительных норм и других нормативных документов, согласно перечню раздела 2.

4.3 К городским электрическим сетям, требования к которым устанавливаются данным техническим кодексом, относятся:

- электроснабжающие сети напряжением 35 кВ и выше, включая кольцевые сети с ПС, линии и подстанции глубокого ввода;
- питающие и распределительные сети напряжением 10(6) кВ, включая РП, ТП, линии, соединяющие центры питания с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории города. Исключение составляют внутриплощадочные сети 10(6) кВ промышленных предприятий, расположенных на территории города.

4.4 Городские электрические сети должны развиваться комплексно, с увязкой между собой сетей 35 кВ и выше, питающих и распределительных сетей 10(6) кВ, с учетом всех потребителей города и прилегающих к нему районов. Электрические

сети должны выполняться с учетом обеспечения требуемой надежности электроснабжения, соблюдения установленных норм качества электроэнергии, а также наибольшей экономичности. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

4.5 Схема перспективного развития должна предусматривать возможность поэтапного развития электрических сетей 6-110 кВ по мере роста нагрузок в перспективе без коренного переустройства электросетевых объектов на каждом этапе.

4.6 Электрические сети 6-110 кВ должны выполняться так, чтобы в нормальном режиме все элементы сети находились под нагрузкой с максимально возможным использованием их нагрузочной способности.

Применение элементов сети, не несущих нагрузки в нормальном режиме (за исключением элементов сети, обеспечивающих необходимый технический резерв), допускается при наличии технико-экономического обоснования.

4.7 При разработке схемы перспективного развития электрических сетей города необходимо максимально использовать существующие электросетевые объекты. Решение об их ликвидации может быть принято только при соответствующем технико-экономическом обосновании.

4.8 Электросетевые объекты должны выполняться с учетом максимального применения комплектного электротехнического оборудования заводского изготовления.

4.9 Правила и подходы к проектированию питающих и распределительных сетей напряжением 10(6) кВ в настоящем техническом кодексе распространяются на сети напряжением 20 кВ. Применение класса напряжения 20 кВ в городских электрических сетях должно быть технически и экономически обосновано.

5 Порядок разработки, объем и состав проектной документации

5.1 Схемы перспективного развития городских электрических сетей 6-110 кВ в первую очередь должны разрабатываться для средних, крупных и крупнейших городов и городских агломераций. Согласно СН 3.01.03 города и поселки городского типа в зависимости от численности населения, чел., подразделяются на:

- крупнейшие (г. Минск) – свыше 700 000;
- крупные – свыше 250 000 до 700 000 включительно;
- большие – свыше 75 000 до 250 000 включительно;
- средние – свыше 20 000 до 75 000 включительно;
- малые и поселки городского типа – свыше 5 000 до 20 000 включительно.

5.2 Функции заказчика при разработке схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города осуществляет организация, финансирующая ее выполнение.

5.3 Разработка схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города осуществляется на основании задания. Задание на разработку схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города, разрабатывает заказчик. Задание утверждается (согласовывается) РУП-облэнерго.

5.4 Схема перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города разрабатывается на 5-летний период с прогнозом на последующие пять лет на базе

утвержденного генерального плана города с выделением, при необходимости, промежуточных этапов, определяемых заказчиком.

5.5 В качестве отчетного года принимается год, предшествующий началу выполнения схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города.

5.6 Схема перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города пересматривается, как правило, раз в 7 лет. При значительном несоответствии темпов развития промышленного и жилищно-коммунального секторов города, заложенных в действующей схеме, темпам развития города (в связи с появлением инвестиционных проектов, изменением актуальных задач развития города и др.) для уточнения и оптимизации перспективного развития сетей схема электрических сетей 6-110 кВ города может пересматриваться с меньшей периодичностью.

5.7 Основой для разработки схем перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ городов являются следующие исходные данные:

- материалы, характеризующие перспективы развития города, в том числе утвержденный генеральный план его развития, проекты детального планирования отдельных районов;
- местные и региональные энергетические программы;
- проектные и научно-исследовательские работы по вопросам развития электроснабжения (а также теплоснабжения, в случае использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения) региона, города, населенного пункта и материалы по их утверждению;
- научно-исследовательские работы, характеризующие технический прогресс производства, транспорта, распределения и потребления электроэнергии;
- проекты намечаемых к сооружению электросетевых объектов 6-110 кВ;
- планы развития электрических сетей 6-110 кВ, энергоисточников и локальных систем электроснабжения различного назначения;
- отчетные данные по электрическим сетям 6-110 кВ эксплуатирующей организации электрических сетей.

5.8 Исходные данные для разработки схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города предоставляются разработчику заказчиком в соответствии с перечнем из приложения А.

5.9 Предварительные решения по электроснабжению потребителей города разрабатываются в концепции развития и реконструкции города, генеральном плане.

5.10 В составе концепции развития города рассматриваются основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения на расчетный срок с выделением первой очереди, закрепление площадок для новых подстанций, трасс воздушных и кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше.

5.11 В объем графического материала по развитию электрических сетей 10(6) кВ и выше на расчетные периоды должны входить:

- карта-схема сетей электрических 35 кВ и выше с указанием наименования ПС, марок, сечений и длин проводов/кабелей воздушных/кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше;
- карта-схема питающих электрических сетей 10 (6) кВ с указанием наименования ПС и РП;
- схема электрических соединений сетей электрических 35 кВ и выше с указанием мощности трансформаторов ЦП, напряжения, длин, марок и сечений проводов/кабелей воздушных/кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше;

- схема электрических соединений питающих сетей 10 (6) кВ с указанием напряжения, длин, марок и сечений проводов/кабелей воздушных/кабельных линий электропередачи 10(6) кВ.

5.12 Допускается разработка схемы перспективного развития электрических сетей 35 кВ и выше и схемы развития электрических сетей 10 (6) кВ в виде двух самостоятельных взаимосвязанных работ.

5.13 Для крупных и крупнейших городов объем проектных проработок электрических сетей 10(6) кВ допускается ограничивать питающими сетями.

5.14 В схеме перспективного развития городских электрических сетей должны рассматриваться:

- существующие схемы электроснабжения;
- электрические нагрузки на перспективу с районированием их по ЦП и источники их питания;
- схемы электрических сетей районов города с определением количества, мощности, напряжения и мест расположения ЦП с учетом категории потребителей;
- схемы питающих сетей 10(6) кВ и их параметры с учетом категорий потребителей;
- режим нейтрали сетей 6(10)-35 кВ и компенсация токов замыкания на землю;
- токи короткого замыкания;
- объемы электросетевого строительства по электрическим сетям 6-110 кВ;
- стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям;
- технико-экономические показатели города.

5.15 Схемы перспективного развития сетей могут содержать рекомендации по вопросам:

- регулирования напряжения;
- учета электрической энергии;
- компенсации реактивной мощности;
- релейной защиты и автоматики сетей;
- защиты от перенапряжений и заземления в сетях;
- автоматического противоаварийного управления;
- диспетчерско-технологического управления;
- учета и контроля показателей качества электроэнергии;
- организации производственно-технологических сетей связи;

5.16 Предпроектная документация и архитектурные проекты расширения и реконструкции отдельных элементов электрических сетей, как правило, должны разрабатываться на основе схем перспективного развития городских электрических сетей. Исключение составляют схемы электроснабжения электроэнергетических объектов, не учтенных в актуальной схеме перспективного развития городских электрических сетей, необходимость сооружения которых была обоснована после утверждения последней.

5.17 Разработанная схема перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города подлежит согласованию и утверждению РУП-облэнерго.

6 Расчетные электрические нагрузки

6.1 Для определения расчетных электрических нагрузок на проектные периоды на шинах 10(6) кВ ЦП 35 кВ и выше производится анализ существующих максимальных электрических нагрузок, технических условий на подключение

электрической нагрузки потребителей, данных развития города по генеральному плану.

6.2 Для существующей распределенной нагрузки на шинах 10(6) кВ ЦП 35 кВ и выше анализируется тенденция изменения ее по отчетным данным и определяется ее расчетная величина на перспективу.

6.3 Для реконструируемых электрических сетей в районах сохраняемой жилой застройки при отсутствии существенных изменений в степени ее электрификации (например, не предусматривается централизованный переход на электропищеприготовление или электрообогрев) расчетные электрические нагрузки допускается принимать по фактическим данным с учетом общей тенденции изменения по городу.

6.4 Для определения расчетных электрических нагрузок новых и реконструируемых жилых районов многоэтажной и усадебной застройки на шинах 10(6) кВ ЦП, следует пользоваться следующими удельными показателями нагрузки:

- с установкой электроплит – 23 Вт/м²;
- с установкой газовых плит – 18 Вт/м².

6.5 Расчет электрических нагрузок потребителей при использовании электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения выполняется на основании разработанной схемы теплоснабжения города (района), либо других конкретных данных.

6.6 При использовании электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения для многоэтажной и усадебной застройки расчет электрических нагрузок при отсутствии разработанной схемы теплоснабжения города (района), технических условий и других конкретных данных следует выполнять по удельным показателям нагрузки приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Тип застройки	Многоэтажная		Усадебная
Способ организации отопления и горячего водоснабжения	Поквартирная установка электроконвекторов и бойлеров	Домовые электродкотельные с баками-аккумуляторами	Подомовая установка электроконвекторов и бойлеров
Удельная нагрузка, Вт/м ²	85	105	165

Соотношение долей расчетной электрической нагрузки для целей отопления и горячего водоснабжения в суммарной величине следует принимать по таблице 6.2.

Таблица 6.2

Тип застройки		Многоэтажная		Усадебная
Способ организации отопления и горячего водоснабжения		Поквартирная установка электроконвекторов и бойлеров	Домовые электродкотельные с баками-аккумуляторами	Подомовая установка электроконвекторов и бойлеров
Соотношение из суммарной величины, %	Отопление	85	70	95
	Горячее водоснабжение	15	30	5

6.7 Электрические нагрузки существующих предприятий на проектные периоды принимаются по отчетным данным с учетом тенденций их изменения за предыдущие годы при отсутствии подтвержденных величин самими предприятиями.

6.8 Электрическая нагрузка новых объектов социального назначения и промышленных предприятий учитывается по проектам их электроснабжения, по аналогам при отсутствии проектов, либо согласно действующим техническим условиям.

6.9 Расчет электрических нагрузок жилых зданий производится согласно пособию П1-2019 к ТКП 45-4.04-326.

6.10 Расчетные электрические нагрузки для выбора мощности трансформаторов ЦП 35 кВ и выше определяются умножением суммы расчетных нагрузок отдельных составляющих нагрузки на шинах 10(6) кВ на коэффициент одновременности, принимаемый в зависимости от количества составляющих нагрузки на шинах 10(6) кВ ЦП (таблиц 6.3).

Таблица 6.3

Количество составляющих нагрузки на шинах ЦП (фидера, потребители)	2-5	5-10	10-15	более 15
Коэффициент одновременности для нагрузок ЦП	0,9	0,8	0,7	0,6

При поквартирной (подомовой) установке электроконвекторов и бойлеров коэффициент одновременности составляющей нагрузки на отопление принимается равным 1,0, на цели горячего водоснабжения – 0,7, при установке домовых электродвигательных с баками аккумуляторами – 1,0. На указанные составляющие нагрузки коэффициент одновременности из таблицы 6.3 не распространяется.

6.11 Расчет электрических нагрузок ЦП 35 кВ и выше при использовании электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения следует выполнять для характерных уровней нагрузок с учетом способа его организации и времени включения в работу устанавливаемого оборудования.

6.12 Расчетные электрические нагрузки для выполнения расчетов установившихся режимов в сети 35 кВ и выше определяются умножением расчетной нагрузки ЦП для выбора трансформаторной мощности на коэффициент, учитывающий совмещение максимумов нагрузок ЦП (коэффициент участия в максимуме нагрузок города), принимаемый 0,95.

6.13 Коэффициент мощности для потребителей 10(6) кВ в период максимума нагрузки принимается равным:

- для нагрузки электрообогрева – 1,0;
- для коммунально-бытовой нагрузки – 0,9;
- для смешанной коммунально-бытовой нагрузки и нагрузки электрообогрева - 0,98;
- для производственных потребителей – на основании отчетных величин, для новых – по аналогам при отсутствии данных.

6.14 Нагрузка РП определяется:

- для существующих РП – по отчетной нагрузке согласно тенденции изменения нагрузки города с учетом подключения новых потребителей и изменения топологии питающей и распределительной сети 10(6) кВ;

- для проектируемых РП в районах новой застройки – согласно генеральному плану в соответствии с объемом застраиваемой жилой площади и соответствующей ей нагрузке.

6.15 Нагрузка РП должна составлять:

- в районах многоэтажной застройки – не более 8 МВт,
- в районах усадебной застройки – не менее 1,5 МВт и не более 8 МВт.

7 Напряжение сетей и режимы заземления нейтрали

7.1 Напряжение городских электрических сетей выбирается с учетом системы напряжений 10-35-110(330) кВ.

7.2 Напряжение системы электроснабжения города должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. Для крупнейших и крупных городов на ближайший период развития города наиболее целесообразной является система напряжений 330/110/10 кВ, для остальных городов – 35-110/10 кВ.

В крупнейших и крупных городах использование напряжения 35 кВ должно быть ограничено.

7.3 В проектах, предусматривающих в дальнейшем перевод сети на повышенное напряжение, новое оборудование и кабели должны приниматься на более высокий класс номинального напряжения.

При расширении и реконструкции действующих сетей 6 кВ рекомендуется переводить их на напряжение 10 кВ с использованием установленного оборудования при соответствии его характеристик переводимому напряжению.

7.4 В новых районах застройки напряжение питающих (распределительных) сетей должно приниматься не ниже 10 кВ независимо от напряжения сети в существующей части города.

7.5 Сети 110 кВ должны выполняться с эффективно заземленной нейтралью.

7.6 Режим заземления нейтрали сетей 35 кВ следует оставлять таким же, каким оно существует на момент разработки схемы электроснабжения города.

7.7 Сети 10(6) кВ рекомендуется выполнять с низкоомным резистивным режимом заземлением нейтрали. Допускается применять высокоомный резистивный режим заземления нейтрали или с комбинированный режимом заземления нейтрали при соответствующем технико-экономическом обосновании.

8 Схемы электрических сетей

8.1 Категории электроприемников, надежность электроснабжения

8.1.1 Надежность электроснабжения городских потребителей должна соответствовать требованиям [1], СН 4.04.01 и настоящему техническому кодексу.

8.1.2 При рассмотрении надежности электроснабжения коммунально-бытовых потребителей к соответствующей категории следует, как правило, относить отдельные электроприемники. Допускается категорирование надежности электроснабжения для группы электроприемников.

8.1.3 Электроприемники коммунально-бытовых потребителей, как правило, не имеют в своем составе электроприемников, относящихся согласно [1] к особой группе первой категории. При наличии таких электроприемников в составе городских потребителей их электроснабжение должно выполняться индивидуально с учетом требований п. 8.3.2.

При построении сети требования к надежности электроснабжения отдельных электроприемников более высокой категории недопустимо распространять на все остальные электроприемники.

8.1.4 К *первой категории* надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городской инфраструктуры и промышленных объектов (см. п. 8.1.8).

В состав электроприемников первой категории может входить *особая группа* электроприемников (см. п. 8.1.8).

8.1.5 К *второй категории* надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного количества коммунально-бытовых и промышленных потребителей (см. п. 8.1.9).

8.1.6 К *третьей категории* надежности электроснабжения относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

8.1.7 Перечень основных электроприемников городских потребителей с их категорированием по надежности электроснабжения приведен в СН 4.04.01.

8.1.8 Электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников и перерыв их электроснабжения может быть допущен только на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников категории 1 должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

8.1.9 Электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

8.1.10 Электроприемники третьей категории могут питаться от одного источника питания. Допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

8.1.11 Требования к надежности электроснабжения промышленных потребителей, находящихся на территории города, определяются с учетом требований [1] и отраслевых нормативных документов.

8.1.12 При использовании электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения конфигурация сети 110 кВ и питающих (распределительных) сетей 10(6) кВ должна обеспечивать надежность электроснабжения объектов согласно их категории.

8.2 Схемы электрических сетей 35 кВ и выше

8.2.1 Выбор оптимальной схемы электрических сетей должен производиться на основании технико-экономических расчетов с учетом размеров города, перспективы его развития, исторически сложившейся существующей схемы сети, источников питания и других местных условий.

При сопоставимости результатов технико-экономических расчетов принимается вариант развития электрической сети с более высокой степенью напряжения, а также с учетом следующих критериев: перспективность схемы, удобство эксплуатации, использования типового оборудования и т.п.

При проектировании схем электрических сетей 35 кВ и выше следует обеспечивать рациональное сочетание намеченных к сооружению и действующих электросетевых объектов с учетом их физического и морального износа, а также возможности расширения и реконструкции.

Схема электрической сети должна быть приспособленной к разным режимам передачи электрической энергии, возникающим в результате изменения нагрузок потребителей, плановых или аварийных отключений элементов сети.

8.2.2 При разработке схемы электрических сетей крупных и крупнейших городов, как правило, следует предусматривать:

- создание вокруг города кольцевой магистральной сети напряжением 110 кВ и выше с двухсторонним питанием и транзитными ПС. Кольцевая сеть должна присоединяться к подстанциям более высоких напряжений энергосистемы и городским электрическим станциям;

- сооружение подстанций глубокого ввода 110 кВ и выше для питания отдельных районов города либо потребителя со значительной концентрированной нагрузкой, не охватываемых кольцевой сетью указанного напряжения. В зависимости от местных условий питание подстанций глубокого ввода может предусматриваться от разных секций одной или разных опорных подстанций;

- создание новой кольцевой сети по мере развития города и увеличения его электрической нагрузки.

8.2.3 Кольцевая сеть 110 кВ и выше крупнейших городов должна быть связана по сети внешнего электроснабжения не менее чем с двумя независимыми источниками питания энергосистемы через разные опорные подстанции.

Опорные подстанции рекомендуется располагать в противоположных местах кольцевой сети. Линии электропередачи кольцевой сети с опорными подстанциями энергосистемы рекомендуется сооружаться по разным трассам в воздушном или кабельном исполнении.

8.2.4 В сетях 110 кВ рекомендуется присоединение к одной линии электропередачи с двусторонним питанием не более трех подстанций при условии сохранения питания потребителей при аварийном отключении любого участка линии.

8.2.5 Место сооружения подстанций 35 кВ и выше и коридоры размещения линий электропередачи должны определяться генеральным планом города. Схема электрических соединений и мощность подстанций должны определяться на основе технико-экономических расчетов с учетом нагрузки и расположения основных потребителей, развития сетей 35 кВ и выше энергосистемы, питающих (распределительных) сетей 10(6) кВ города. При этом подстанции, сооружаемые для электроснабжения промышленных потребителей, рекомендуется использовать также в качестве центров питания городской питающей (распределительной) сети.

8.2.6 Подстанции 110 кВ, как правило, следует выполнять двухтрансформаторными. Допускается применение однострансформаторных подстанций, если при этом может быть обеспечена требуемая надежность электроснабжения потребителей, а также предусмотрена возможность расширения подстанции с установкой второго трансформатора.

В крупных и крупнейших городах рекомендуется строительство закрытых подстанций 110 кВ, в которых процессы информационного обмена, необходимые для выполнения основных функций управления технологическим процессом (защиты, управления, учета, связи и т.д.), осуществляются в цифровом виде.

8.2.7 Для двухтрансформаторных подстанций допустимую аварийную перегрузку трансформатора в период максимума следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 14209 и технических условий на трансформаторы.

8.2.8 Мощность трансформаторов подстанций 110 кВ рекомендуется принимать:

- в крупных и крупнейших городах – не менее 2х40 МВ А;
- в средних городах – не менее 2х16 МВ А,
- в остальных населенных пунктах – в зависимости от территории района электроснабжения, плотности нагрузки, состава потребителей и других местных условий.

8.2.9 На подстанциях 110 кВ открытого типа на начальном этапе допускается установка трансформаторов меньшей мощности или одного трансформатора при условии обеспечения требований надежности электроснабжения потребителей.

8.2.10 При построении сети 110 кВ и подключении к ней подстанций следует учитывать возможность резервирования потребителей по питающей (распределительной) сети 10(6) кВ в ремонтно-аварийных режимах сети 110 кВ.

Для средних городов с неразветвленной сетью 35-110 кВ схема электроснабжения должна предусматривать при необходимости дополнительное электросетевое строительство по сети 35-110 кВ для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города по сети 10(6) кВ в ремонтно-аварийных режимах.

8.2.11 Необходимость мероприятий по ограничению мощности короткого замыкания на шинах 10(6) кВ ЦП должна определяться на основе сопоставления затрат на ограничение мощности короткого замыкания с затратами на увеличенные сечения проектируемых и замену существующих кабелей.

При необходимости ограничения мощности короткого замыкания на шинах 10(6) кВ ЦП следует рассматривать применение трансформаторов с расщепленными обмотками или установку токоограничивающих реакторов в цепях 10(6) кВ трансформаторов.

8.2.12 При проектировании подстанций 110 кВ в новых районах застройки должны быть предусмотрены коридоры для прокладки кабельных линий питающей (распределительной) сети 10 кВ.

Отвод земли под новое электросетевое строительство должен осуществляться заблаговременно во избежание препятствия ввода объектов согласно намеченным срокам.

8.2.13 В городских районах плотной застройки и массового жилищного строительства должно предусматриваться выполнение подстанций 110 кВ закрытого типа.

8.2.14 Воздушные линии электропередачи 110 кВ и выше рекомендуется сооружать за пределами жилой застройки.

8.2.15 Сооружение электрических сетей 110 кВ и выше в пределах жилой и общественной застройки следует предусматривать в кабельном исполнении.

8.2.16 Ликвидация существующих коридоров ВЛ напряжением 110 кВ и выше для передачи территории на нужды города должна осуществляться при

соответствующем обосновании с учетом альтернативного электросетевого строительства для поддержания необходимой надежности электроснабжения потребителей.

8.3 Схемы питающих и распределительных сетей 10(6) кВ

8.3.1 Сети 10(6) кВ подразделяются на питающие и распределительные. Питающие сети 10(6) кВ соединяют РП 10(6) кВ и ЦП 35 кВ и выше. Распределительные сети обеспечивают питание ТП потребителей от РП 10(6) кВ или ЦП 35 кВ и выше.

8.3.2 Построение городской электрической сети 10(6) кВ по условиям обеспечения необходимой надежности электроснабжения потребителей, как правило, выполняется применительно к основной массе электроприемников рассматриваемого района города. При наличии отдельных электроприемников более высокой категории, или особой группы первой категории, этот принцип построения сетей дополняется необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

8.3.3 Основным принципом построения сети 10(6) кВ для электроснабжения электроприемников первой категории является двухлучевая схема с двусторонним питанием при условии подключения взаимно резервирующих линий 10(6) кВ к разным независимым источникам питания.

8.3.4 Основным принципом построения сети 10(6) кВ для электроприемников второй категории является сочетание петлевых схем 10(6) кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП.

8.3.5 Для электроснабжения районов с электроприемниками первой и второй категории рекомендуется применение на напряжении 10(6) кВ комбинированной петлевой двухлучевой схемы с двухсторонним питанием.

8.3.6 Основным принципом построения распределительной сети 10(6) кВ для электроприемников третьей категории является сочетание петлевых и радиальных линий 10(6) кВ. При применении воздушных линий электропередачи для питания электроприемников третьей категории резервирование линий может не предусматриваться.

8.3.7 Сети 10(6) кВ рекомендуется использовать для совместного питания городских коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Допускается сооружение сетей 10(6) кВ для самостоятельного электроснабжения отдельных крупных потребителей.

При проектировании схем электрических сетей 10(6) кВ, следует обеспечивать рациональное сочетание намеченных к сооружению и действующих электросетевых объектов с учетом их физического и морального износа, а также возможности расширения и реконструкции.

8.3.8 Питающие сети строятся, как правило, по двухлучевой схеме. Дополнительно при необходимости обеспечения надежности электроснабжения между РП предусматривается сооружение резервных линий 10(6) кВ.

Распределительные сети 10(6) кВ выполняются по двухлучевым и петлевым схемам.

8.3.9 Рекомендуется применение автоматизированных схем питающей и распределительной сети, с возможностью дистанционного управления, управляемых единой сетью информационно-технологических систем в режиме реального времени согласно ТКП 609.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется выполнять автоматическое секционирование сети 6(10) кВ с использованием реклоузеров для организации сетевого АВР в точке нормального токораздела, а также локализации поврежденных участков сети, согласно ТКП 609.

8.3.10 Место размещения РП 10(6) кВ должно оптимизироваться с целью снижения протяженности линий распределительной сети 10(6) кВ.

Взаимно резервирующие кабельные линии от ЦП до РП при прокладке их в земле рекомендуется прокладывать по разным трассам.

8.3.11 Схема сети 10(6) кВ должна выполняться с условием, чтобы секции сборных шин 10(6) кВ ЦП не включались в нормальном и послеаварийном режимах на параллельную работу через указанную сеть.

8.3.12 Нагрузочная способность питающей и распределительной сети 10(6) кВ должна определяться принятым способом ее построения и расчетными режимами ее работы.

8.3.13 Распределительные пункты 10(6) кВ следует, как правило, выполнять с одной секционированной системой сборных шин с питанием по взаимно резервируемым линиям, подключенным к разным секциям. На секционном выключателе должно предусматриваться устройство АВР.

При соответствующих обоснованиях допускается применение других схем.

8.3.14 Для снижения капиталовложений в распределительную сеть рекомендуется установка трансформаторов 10(6)/0,4 кВ в РП.

8.3.15 При организации сети 10(6) кВ, питающей двухсекционные РП или двухтрансформаторные ТП, необходимо предусматривать подключение КЛ (ВЛ) 10(6) кВ к разным секциям шин ЦП или РП.

8.3.16 Кабельные линии должны, как правило, прокладываться непосредственно в земле, в траншеях. Допускается прокладка кабельных линий до 10(6) кВ в каналах, блоках, коллекторах и тоннелях.

Прокладка кабельных линий электропередачи с одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена должна выполняться с учетом требований ТКП 611.

9 Электрические расчеты

9.1 Сечения проводов и кабелей

9.1.1 Сечения проводов ВЛ и токоведущих жил кабелей должны выбираться по экономической плотности тока в нормальном режиме и проверяться по допустимому длительному току в нормальном и послеаварийном режимах.

9.1.2 Жилы кабелей подлежат проверке по термической стойкости при токах короткого замыкания.

9.1.3 Сечение проводов ВЛ и кабелей КЛ 10(6) кВ проверяется по допустимому отклонению напряжения.

9.1.4 При проверке кабельных линий по допустимому длительному току должны быть учтены поправочные коэффициенты, учитывающие: температуру окружающей среды; удельное тепловое сопротивление грунта; расположение рядом групп кабелей; прокладку кабелей в трубах и каналах, на расстояние между фазами.

9.1.5 В питающих сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 120 мм².

9.1.6 Выбор сечения жил и экранов кабелей 6-110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена производится согласно ТКП 611.

9.2 Расчеты установившихся режимов электрических сетей

9.2.1 При разработке схем перспективного развития электрических сетей городов выполняются расчеты установившихся режимов сети 35 кВ и выше.

9.2.2 Расчеты установившихся режимов должны выполняться для:

- проверки работоспособности сети для намеченного расчетного уровня электрических нагрузок;
- выбора схем сети и параметров элементов сети;
- проверки соответствия схемы сети требованиям надежности электроснабжения;
- разработки экономически обоснованных мероприятий по снижению потерь мощности и повышению пропускной способности сети.

9.2.3 Для выполнения расчетов установившихся режимов принимаются характерные уровни нагрузок потребителей данной сети, учитывающие режимы их работы (крупные предприятия, сезонные потребители, электрокотлы, баки-аккумуляторы и т.д.).

9.2.4 Расчеты установившихся режимов выполняются при нормальной схеме сети, а также при отключении отдельных элементов (одного или нескольких).

9.2.5 Расчет нормальной схемы сети выполняется при включении в работу всех линий и трансформаторов сети 35 кВ и выше.

Сети 35 кВ с подстанциями, имеющими двухстороннее питание, принимаются разомкнутыми, а сети 110 кВ и выше – замкнутыми, за исключением технологических разрывов сети (по токам КЗ или конфигурации схемы).

Целесообразность и точки размыкания сетей 110 кВ должны быть обоснованы.

9.2.6 При выполнении расчетов установившихся режимов сети 10(6) кВ в нормальном и послеаварийном режиме определяются следующие параметры:

- расчетный ток линии электропередачи (кабельной или воздушной);
- потеря напряжения в линии электропередач.

9.2.7 Для крупных и крупнейших городов составляется баланс активной мощности. Баланс активной мощности должен отражать потребность, покрытие и дефицит (избыток) мощности на отчетный период и на перспективу.

9.3 Расчеты токов короткого замыкания

9.3.1 Расчеты токов трехфазного и однофазного короткого замыкания должны выполняться в целях:

- проверки соответствия перспективным значениям токов КЗ параметров установленной коммутационной аппаратуры в распределительных устройствах действующих электросетевых объектов;
- определения объема проведения необходимой модернизации и замены существующего оборудования;
- выбора намечаемого оборудования.

9.3.2 Расчеты токов трехфазного и однофазного короткого замыкания выполняются для прогнозируемой схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ города на 10-летний период.

9.4 Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности

9.4.1 В городских электрических сетях должны предусматриваться технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии согласно требованиям ГОСТ 32144.

9.4.2 В электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у электроприемников, не превышающие $\pm 10\%$ согласно ГОСТ 32144.

9.4.3 В городских питающих сетях 110 кВ рекомендуется предусматривать наличие централизованной системы регулирования напряжения с использованием АРН трансформаторов и автотрансформаторов ЦП, АРВ генераторов электростанций и пр.

9.4.4 На шинах напряжением 10(6) кВ ЦП должно обеспечиваться встречное автоматическое регулирование напряжения, глубина которого определяется составом потребителей и параметрами сети.

9.4.5 В отдельных случаях, когда в рационально выполненной сети с централизованным встречным регулированием напряжения на шинах ЦП не обеспечиваются нормированные отклонения напряжения, допускается применение дополнительных средств местного регулирования напряжения, в первую очередь, с помощью батарей конденсаторов, стабилизаторов напряжения и пр.

9.4.6 Потребители, электроприемники которых ухудшают качество электрической энергии (тяговые подстанции городского транспорта, сварочные установки и др.) должны предусматривать соответствующие мероприятия по его улучшению с установкой фильтров или стабилизирующих устройств в комплексе с электроприемниками потребителей.

10 Защита, автоматика и телемеханика (АСДТУ), средства связи

10.1 Релейная защита и автоматика подстанций 35-110 кВ городских электрических сетей должна выполняться в соответствии с [1] и [2].

10.2 Релейная защита и автоматика ТП и РП 10(6) кВ городских электрических сетей должна выполняться в соответствии с [1].

10.3 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики ТП и РП 10(6) кВ должны, как правило, выполняться с питанием от токовых цепей и переменного оперативного тока. В обоснованных случаях допускается питание микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики на постоянном оперативном токе от шкафов оперативного тока.

10.4 Для защиты радиальных линий 10(6) кВ с односторонним питанием от многофазных замыканий, как правило, должна устанавливаться двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой должна выполняться в виде токовой отсечки, а вторая – в виде максимальной токовой защиты с выдержкой времени.

10.5 Питающие электрические сети 10(6) кВ должны выполняться с учетом автоматического резервирования линий в РП. При параллельной работе питающих линий на приемных концах должна применяться направленная максимальная токовая защита.

10.6 Устройство автоматического повторного включения, как правило, должно предусматриваться на воздушных и смешанных линиях.

10.7 На секционных выключателях РП 10(6) кВ должна устанавливаться максимальная токовая защита с ускорением действия защиты при АВР. При необходимости сокращения выдержек времени в сети допускается предусматривать на секционном выключателе защиту, вводимую на время действия АВР.

При наличии в ячейках РУ 10(6) кВ дуговой защиты устройство АВР должно быть выполнено с блокировкой, предотвращающей включение секционного выключателя на секцию, имеющую внутреннее повреждение.

10.8 Для защиты трансформаторов в ПС со стороны 10(6) кВ следует, как правило, применять предохранители при условии обеспечения селективности их работы с защитами смежных элементов.

10.9 На линиях 10(6) кВ рекомендуется предусматривать указатели протекания токов короткого замыкания.

10.10 Расстановку устройств АВР элементов распределительных электрических сетей необходимо согласовывать с размещением устройств автоматической частотной разгрузки.

10.11 Защита от замыканий на землю при низкоомном резистивном заземлении нейтрали должна выполняться с действием на отключение поврежденного присоединения.

10.12 Защита от замыканий на землю при высокоомном резистивном или комбинированном заземлении нейтрали, как правило, должна обеспечивать селективную сигнализацию поврежденного присоединения.

10.13 Компоненты комплекса средств автоматизированной системы (телемеханизации), применяемые при проектировании, возведении или реконструкции и эксплуатации электрических сетей 10(6) кВ должны соответствовать общим требованиям ТКП 609.

10.14 В питающих и распределительных электрических сетях 10(6) кВ необходимо предусматривать телемеханизацию для контроля состояния и нагрузки основного оборудования ЦП, РП и линий электропередачи 10(6) кВ.

10.15 Телемеханизацию сетей 10(6) кВ рекомендуется предусматривать в следующем объеме:

- телесигнализация положения основного коммутационного оборудования ЦП, РП и ТП;
- телеизмерение нагрузки линий 10(6) кВ ЦП, РП и понижающих трансформаторов ТП;
- телеизмерение напряжения на шинах 10(6) кВ ЦП, РП и 0,4 кВ для ТП;
- телеуправление линейными выключателями 10(6) кВ ЦП, РП и выключателями нагрузки ТП;
- аварийно-предупредительная сигнализация основного технологического оборудования;
- телесигнализация о проникновении (открытии дверей) на ЦП, РП и ТП;

10.16 На диспетчерских пунктах должны быть созданы АСДТУ с наличием оперативно-информационных комплексов либо полноценных систем автоматизации: подсистемы управления распределительной электрической сетью (Distribution Management System, DMS), подсистемы управления отключениями (Outage Management System, OMS).

10.17 При разработке схем перспективного развития электрических сетей 6-110кВ городов должны быть рассмотрены основные направления развития и реконструкции существующих сетей связи энергосистемы для обеспечения

намечаемых к строительству и реконструируемых энергообъектов средствами связи в объеме:

- диспетчерской и производственно-технологической телефонной связи;
- передачи данных автоматизированных систем управления технологическим процессом на верхние уровни управления;
- передачи данных автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии или телемеханики;
- передачи данных сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики;
- передачи данных комплекса систем безопасности (систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, видеонаблюдения) и др.

10.18 В составе схем перспективного развития должно быть приведено обобщение сведений об инфраструктуре существующих сетей связи энергосистемы и анализ их текущего состояния.

10.19 Сети связи и передачи данных рекомендуется предусматривать на базе волоконно-оптических систем передачи. В обоснованных случаях возможно применений иных технологий организации связи.

10.20 Рекомендуется предусматривать строительство волоконно-оптических линий связи на вновь организуемых ВЛ (подвеска оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос) и КЛ (совместная прокладка волоконно-оптического кабеля в одной траншее).

10.21 При разработке схем перспективного развития следует исходить из обеспечения надежности сетей связи и, в случае необходимости, увеличения их пропускной способности.

11 Учет электроэнергии и АСКУЭ. Контроль показателей качества электроэнергии

11.1 Вопросы учета электроэнергии и организации АСКУЭ должны рассматриваться на объектах, указанных в разделе 1 данного кодекса, в соответствии с требованиями ТКП 339 (подраздел 4.2) и [3] (в части расчетного учета).

11.2 В части АСКУЭ ПС 35 кВ и выше, находящихся на балансе РУП-облэнерго или их филиалов, следует предусматривать организацию АСКУЭ с применением цифровых счетчиков электроэнергии. При этом учет электроэнергии должен обеспечивать возможность расчета фактических небалансов (сведения балансов) по объекту в целом и по каждой шине, системе шин и секции шин. Требования к средствам измерений расчетного и технического учета электроэнергии приведены в ТКП 339, раздел 4.

11.3 В части АСКУЭ РП 10(6) кВ и ТП 10(6) кВ, находящихся на балансе РУП-облэнерго или их филиалов, следует также руководствоваться требованиями, изложенными в ТКП 609, раздел 12.

11.4 Рекомендуется включать в АСКУЭ точки учета электроэнергии, реализованные в реклоузерах 10 кВ и 35 кВ.

11.5 При разработке схемы перспективного развития электрических сетей города следует учитывать на ближайшую перспективу требуемое расширение центров сбора и обработки данных АСКУЭ с учетом вновь вводимых и расширяемых

объектов. При необходимости следует предусматривать замену (модернизацию, дополнительную комплектацию) технических средств и программного обеспечения.

11.6 Необходимо предусматривать замену устаревшего каналаобразующего оборудования, входящего в состав АСКУЭ, и обеспечивать на перспективу требуемую пропускную способность внешних каналов связи для своевременной передачи необходимого объема данных АСКУЭ.

11.7 Организацию пунктов контроля ПКЭ (согласно ГОСТ 32144) с применением стационарных устройств на ПС 35 кВ и выше, находящихся на балансе РУП-облэнерго или их филиалов, следует организовывать:

- на шинах, секциях или системах шин (независимо от их класса номинального напряжения), к которым присоединены одна или более отходящих межгосударственных, межсистемных ЛЭП или (и) связывающих с энергообъектом (-ами) других субъектов хозяйствования;

- на шинах напряжением 35 кВ и выше, если подключенные к ним понижающие трансформаторы, питающие распределительное устройство номинального напряжения 10(6) кВ или (и) ТП 10(6)/0,4 кВ, находятся на балансовой принадлежности другого субъекта хозяйствования.

11.8 В электрических сетях 10(6) кВ на объектах, находящихся на балансе электрических сетей, пункты контроля ПКЭ рекомендуется организовывать в точках передачи электроэнергии или в точках общего присоединения с потребителями или другими смежными субъектами хозяйствования, имеющими собственную генерацию или(и) мощные искажающие электроприемники, а также в других проблемных (с точки зрения качества электроэнергии) точках. При этом выбор вида контроля ПКЭ (непрерывный, периодический или наблюдения) определяется с учетом требований ГОСТ 33073, п. 6.1.

11.9 Устройства контроля ПКЭ должны удовлетворять метрологическим и другим требованиям, приведенным в ТКП 183.1, раздел 8, ГОСТ 30804.4.30 и ГОСТ 30804.4.7.

11.10 Контроль ПКЭ на ПС 35 кВ и выше в соответствии с установившейся практикой рекомендуется организовывать в виде подсистемы АСКУЭ.

12 Рассмотрение, согласование и утверждение схем перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ городов

12.1 Представление схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ на рассмотрение и согласование осуществляется разработчиком.

12.2 Схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ крупнейших, крупных, больших городов подлежат рассмотрению технико-экономическим советом РУП-облэнерго и его вышестоящим органом государственного управления.

12.3 Схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ средних, малых городов и поселков городского типа подлежат рассмотрению технико-экономическим советом РУП-облэнерго.

12.4 Рассмотренная и согласованная схема перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ утверждается в следующем порядке:

- для крупнейших, крупных, больших городов – РУП-облэнерго и его вышестоящим органом государственного управления, а также местными органами государственного управления рассматриваемого населенного пункта;

- для средних, малых городов и поселков городского типа – РУП-облэнерго и местными органами государственного управления рассматриваемого населенного пункта.

12.5 Схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ городов не подлежат государственной вневедомственной и государственной экологической экспертизе.

12.6 Схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ, разработанные и утвержденные в соответствии с настоящим техническим кодексом, являются обоснованием для разработки проектной документации для нового строительства, реконструкции и модернизации существующих электрических сетей 6-110 кВ, а также для планирования развития отрасли электроэнергетики.

Приложение А

(обязательное)

Перечень исходных данных для разработки схемы перспективного развития электрических сетей 6-110 кВ городов

А.1 Для выполнения работ по схеме перспективного развития сетей 6-110 кВ городов заказчик предоставляет следующие исходные данные:

- генеральный план города;
- детальные планы по развитию микрорайонов города;
- общая характеристика города по состоянию на отчетный период (население, жилая оплачиваемая площадь, нагрузка города, нагрузка прилегающего района (в т.ч. запитанная от городских ПС), электропотребление за год (с разделением по составляющим)).
- главные электрические схемы ПС 35 кВ и выше, а также электрогенерирующих объектов (с параметрами генерирующего оборудования) города;
- параметры выключателей 35 кВ и выше, установленные на ПС города;
- инвентаризационная ведомость сетей 35-110 кВ и выше города;
- электрическая схема и ситуационный план существующих сетей 10(6) кВ города;
- сведения о существующих и строящихся РП и ТП;
- параметры выключателей 10(6) кВ, установленных на ПС, РП и ТП города;
- сведения по компенсирующим емкостной ток устройствам, установленным в сетях 6-35 кВ города на отчетный период;
- инвентаризационная ведомость сетей 10(6) кВ города;
- значения емкостного тока на шинах 10(6) кВ ПС 35 кВ и выше города;
- отчетная нагрузка линий электропередачи 10(6) кВ;
- нагрузки и электропотребление крупных (100 кВт и выше для средних и малых городов и поселков городского типа, 500 кВт и выше для крупнейших, крупных и больших городов) потребителей города на отчетный период;
- список крупных объектов, намечаемых к сооружению в городе на расчетные периоды, для которых требуется сооружение ТП или РП, по данным городских организаций;
- список действующих технических условий на электроснабжение потребителей города, согласно которым требуется электросетевое строительство (ТП, РП, новые КЛ);
- список планируемых к реализации электрогенерирующих объектов;
- перечень электрокотлов, установленных в сетях 6-110 кВ города, с указанием мощности, класса напряжения, мест подключения, режимов работы;
- перечень проблемных мест, серьезных нарушений в электроснабжении города. Предложения эксплуатирующей организации по улучшению электроснабжения потребителей города;
- информация о действующих и проектируемых устройствах и системах учета электроэнергии и контроля показателей качества электроэнергии на энергообъектах, указанных в области применения: средства измерения (измерительные ТТ, ТН, счетчики электроэнергии, анализаторы ПКЭ), сети связи, центры сбора и обработки данных;

- перечень смежных субъектов хозяйствования с собственной генерацией и мощными искажающими электроприемниками;
- перечень проблемных или (и) критичных мест в части качества электроэнергии с указанием характера возникающих проблем.

Библиография

- [1] Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1986
- [2] СТП 33243.01.216-16 Подстанции электрические напряжением 35 кВ и выше. Нормы технологического проектирования, РУП "Белэнергосетьпроект", 2016. – 198 с.
- [3] Правила электроснабжения Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394